

【お知らせ】大岡健康プラザ 空調運転 再開について

8月29日（金）に大岡健康プラザの冷却塔の定期水質検査にて、基準値を上回るレジオネラ属菌が検出され、冷却塔2台のうち1台の運転を停止した影響で、館内空調が効きづらい状況となっておりましたが、冷却塔の洗浄・消毒・換水の処置を行い、再検査を実施した結果、異常はございませんでした。

つきましては、9月18日（木）17時より館内空調の正常運転を開始いたしました。

ご利用者の皆様には、大変ご迷惑とご不便をおかけし、申し訳ございませんでした。

引き続き、大岡健康プラザをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。